

Uitwisselvoorstel van Pompenwijzer

Bestaand pomp Drukverhoging

| | | | |
|-------------|-----------------|----------------------|---------|
| Merk | DAB (Jet) | Pomphuis draad/flens | DN 25 |
| Productnaam | Jet 40/15 PTVRA | Netaansluiting | 3x400 V |

Vervangingspomp Drukverhoging

| | | | |
|---------------|-----------|----------------------|---------|
| Productnaam | CA 100 BF | Pomphuis draad/flens | Rp 25 |
| Artikelnummer | 2835371 | Netaansluiting | 3x400 V |
| | | Nominale stroom | 2,0 |
| | | Nominaal vermogen P2 | 0,75 kW |

Commentaar

Mogelijke aanpassing van installatie, vervangende pomp heeft overeenkomstige verbindingdiameter.

Belangrijk om te weten!

In sommige gevallen komen de voorgestelde pomp / pompen niet exact overeen met de bestaande pomp / systeem. Denk hierbij aan :

- Capaciteit, technische gegevens en materialen
- Montage- en installatiematen
- Stuur- en regelfuncties

Neem bij twijfel over de voorgestelde uitwisseling altijd contact op met Wilo. U vindt onze gegevens onderaan dit document.